

壁装研究会

会議名 ウォールボンド工業(株)フリース専用糊はがし試験

日時 2019年10月3日 木曜日 13:00～14:00

場所 ルノン株式会社

出席者 前田会長ほか24名(出席名簿参照)

1、試験体

・9月9日施工

- | | |
|-------------------------------|--------|
| ① アキレス(株)PVC コート品(ワコアフリース標準品) | 糊、機械付け |
| ② アキレス(株)防汚フィルム張り品 | 〃 |
| ③ (株)トミタ フリースダイレクト品 | 糊、向う糊 |
| ④ ルノン(株) フリースダイレクト品 | 糊、機械付け |

2、はがし具合

- ① しっかり接着、メチラン糊より重め(はがしの力量)、糊だまりなし
- ② はがしやすい、①より軽めで剥がれる(半分くらいの力量)
- ③ 向う糊施工で塗布量不足が懸念されていたがしっかり喰いつく、問題なし
- ④ 喰いつき強くはがしにかなりの力が必要、但しハガシ跡等問題なし

3、評価

機械糊付け状況、張り起こし糊拭き等の施工性、接着度、はがれ易さ、
いずれも問題なしとした。

4、ワコアフリース現況について

- ・ワコアフリース規格による運用が10月1日より始まった
壁紙 …アキレス(株)製3点認定
施着材 …ヤヨイ化学工業(株)製「フリースタック」認定
ウォールボンド工業(株)製「Fウォール」大臣認定取得中(12月頃認定予定)
- ・ブランドメーカー上梓状況
(株)サンゲツ 近々上梓を計画中
ルノン(株) 現在上梓済み、施工法副資材等揃い販促推進
- ・製造メーカー
開発に向けて積極的である点、具体的なもの作りの詰めの段階にきている等報告があった
- ・総評として
ビニル品、量産品ばかりでなく、デザイン性も加味したフリース品、また織物・紙壁紙等高額品に業界あげて注力していく要あり。

